



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava



Čj.: MSK 13535/2020
Sp. zn.: ŽPZ/3970/2020/Mič
231.2 V20 N
Vyřizuje: Mgr. Renáta Mičulková
Telefon: 595 622 690
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2020-02-11

Rozhodnutí

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci mimořádné manipulace nad rámec schváleného manipulačního řádu podle § 59 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „vodoprávní úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 107 odst. 1 písm. w) vodního zákona, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 115 vodního zákona, rozhodl takto

právnímu subjektu **Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021**, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, se podle § 59 odst. 4 vodního zákona za účelem zmírnění dopadů možného výskytu suchého období během plánované opravy spádových stupňů č. 13 a č. 16 na přivaděči povrchových vod z vodního toku Morávka do vodní nádrže Žermanice na zásobení průmyslových podniků pitnou a užitkovou vodou **povolují mimořádné manipulace** nad rámec Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy povodí Odry, schváleného rozhodnutím Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany vod a půdy, č. 311/99, vydaného pod č. j. OVP/1479/99/Val/Vk ze dne 12. května 1999, **v následujícím rozsahu:**

- I. na vodním díle Žermanice** nad rámec Manipulačního řádu vodního díla Žermanice, schváleného rozhodnutím vodoprávního úřadu č. j. MSK 138102/2016 ze dne 8. listopadu 2016, spočívající v dočasném zvýšení maximální hladiny zásobního prostoru o 0,5 m, tj. na úroveň 291,60 m n. m. (s tolerancí + 15 cm/- 10 cm)
- II. na vodním díle Olešná** nad rámec Manipulačního řádu vodního díla Olešná, schváleného rozhodnutím vodoprávního úřadu č. j. MSK 128769/2017 ze dne 11. října 2017, spočívající v dočasném zvýšení maximální hladiny zásobního prostoru o 0,3 m, tj. na úroveň 303,10 m n. m. (s tolerancí + 15 cm/- 10 cm)
- III. na vodním díle Morávka** nad rámec Manipulačního řádu vodního díla Morávka, schváleného rozhodnutím vodoprávního úřadu č. j. MSK 110642/2016 ze dne 22. září 2016, spočívající v dočasném zvýšení maximální hladiny zásobního prostoru o 2,0 m, tj. na úroveň 508,80 m n. m. (s tolerancí + 15 cm/- 10 cm)

Mimořádné manipulace budou ukončeny nejpozději dne 31. prosince 2020.

V ostatním zůstávají Manipulační řád vodohospodářské soustavy povodí Odry, Manipulační řád vodního díla Žermanice, Manipulační řád vodního díla Olešná a Manipulační řád vodního díla Morávka, beze změny.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava.

Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 22. ledna 2020 žádost právního subjektu Povodí Odry, státní podnik, IČ 70890021, se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, jako správce povodí a současně vlastníka vodních děl Žermanice, Olešná a Morávka, o povolení provedení mimořádných manipulací na těchto vodních dílech nad rámec Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy povodí Odry, schváleného rozhodnutím Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany vod a půdy, č. 311/99, vydaným pod č. j. OVP/1479/99/Val/Vk ze dne 12. května 1999 a nad rámec jednotlivých manipulačních řádů uvedených vodních děl, tj. Manipulačního řádu vodního díla Žermanice, schváleného rozhodnutím vodoprávního úřadu č. j. MSK 138102/2016 ze dne 8. listopadu 2016, Manipulačního řádu vodního díla Olešná, schváleného rozhodnutím vodoprávního úřadu č. j. MSK 128769/2017 ze dne 11. října 2017 a Manipulačního řádu vodního díla Morávka, schváleného rozhodnutím vodoprávního úřadu č. j. MSK 110642/2016 ze dne 22. září 2016. Účelem navrhovaných mimořádných manipulací, které spočívají v dočasném zvýšení maximálních hladin zásobních prostorů vodních nádrží Žermanice, Olešná a Morávka, je zmírnit dopady možného výskytu suchého období během plánované opravy spádových stupňů č. 13 a č. 16 na přivaděči povrchových vod z vodního toku Morávka do vodní nádrže Žermanice na zásobení průmyslových podniků pitnou a užitkovou vodou, neboť po dobu realizace opravy těchto stupňů nebude možno přivaděč využít pro převod povrchových vod z vodního toku Morávka na vodní nádrže Žermanice. Před zahájením opravy předmětných stupňů se dle aktuálních meteorologických a hydrologických podmínek předpokládá zvýšení objemu vody ve vodním díle Morávka, následně jeho postupné převedení do vodní nádrže Žermanice a tím její naplnění na úroveň 291,60 m n. n. Další navýšení objemu vod na vodním díle Morávka se předpokládá na podzim roku 2020, po ukončení opravy stupňů, kdy již bude možno v případě nepříznivých hydrologických podmínek prostřednictvím přivaděče převést zvýšený objem vod do vodní nádrže Žermanice za účelem jejího částečného doplnění. Po ukončení mimořádných manipulací budou hladiny vod v nádržích sníženy zpět na úroveň stanovených maximálních zásobních hladin, respektive budou udržovány na výši odpovídající dané situaci v souladu s platnými manipulačními řády.

Požadované manipulace mají být zahájeny bezprostředně, dokud to umožňuje současná srážkoodtoková situace a výše přítoků vody do nádrží, ukončena bude nejpozději do konce prosince 2020. V případě nepříznivého hydrologického vývoje, případně při zjištění extrémních zásob vody ve sněhu v kombinaci s jejich očekávaným táním, budou mimořádné manipulace přerušeny a dané nádrže budou prázdněny v souladu s jejich manipulačními řády s cílem maximálně uvolnit retenční prostor daných nádrží.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh v širších souvislostech a zjistil, že požadované mimořádné manipulace neovlivní negativně žádnou z funkcí předmětných vodních děl, naopak za avizovaných okolností přispějí k zabezpečení jejich prioritních účelů, mezi které patří i zajištění průmyslových odběrů povrchových vod. Ze souhlasného vyjádření organizace pověřené prováděním technickobezpečnostního dohledu na těchto vodních dílech, právnické osoby VODNÍ DÍLA – TBD a.s., zn. OP12558/19 ze dne 22. ledna 2019, vyplývá, že manipulace předmětného rozsahu představují jen malé zvýšení zatížení hrází vodních děl a nesníží tak jejich bezpečnost. Požadovaná mimořádná manipulace neohrožuje zájmy chráněné vodním zákonem, předpisy

vydanými k jeho provedení ani zvláštními právními předpisy. Podaná žádost byla z hlediska dotčení zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, projednána se zdejšími orgánem ochrany přírody. Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily povolení těchto mimořádných manipulací za uvedeným účelem, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že povolením předmětných manipulací nebudou přímo dotčeny práva ani právem chráněné zájmy jiných osob a návrhu žadatele bylo vyhověno v plném rozsahu, rozhodl vodoprávní úřad v souladu s § 115 odst. 11 vodního zákona prvním úkonem v řízení.

Poučení účastníka

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u zdejšího vodoprávního úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Bc. Lenka Heczková
vedoucí oddělení
vodního hospodářství

Rozdělovník

Účastník řízení

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, ID DS: wwit8gq

Dotčený orgán

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody - zde

Na vědomí

1. Obec Žermanice, č. p. 48, 739 37 Žermanice, ID DS: fekb6nv
2. Obec Horní Domaslavice, č. p. 212, 739 51 Horní Domaslavice, ID DS: gr4bkxm
3. Obec Dolní Domaslavice, č. p. 4, 739 38 Dolní Domaslavice, ID DS: rx2bwxp
4. Obec Lučina, č. p. 1, 739 39 Lučina, ID DS: h7ub39u
5. Obec Soběšovice, č. p. 10, 739 38 Soběšovice, ID DS: nfwbrpm
6. Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, ID DS: w4wbu9s
7. Obec Morávka, č. p. 599, 739 04 Morávka, ID DS: 5r6b2ib